

Требования

Energy Box EC1000 предназначен для мониторинга энергопотребления и условий эксплуатации устройства PE1216/PE1324.

Дополнительные аксессуары

- Energy Box EC1000
- Держатель кабеля: Lock-U-Plug (0X12-0017-300G)

Обзор оборудования ❷

Вид спереди

- Силовые выводы
- Порт RJ-45 (Порты датчиков энергосбережения)
- Автоматический выключатель
- Силовые вводы (PE1216)
- Шнур питания (PE1324)

Установка оборудования ❹

Устройство PE1216/PE1324 можно установить в конфигурации 0U сбоку стойки. Для установки устройства в стойке воспользуйтесь идущими в комплекте монтажными кронштейнами. Кронштейны можно установить вверху и внизу задней панели, либо ближе к верхнему и нижнему краям устройства.

Установка ❸

Перед началом установки ознакомьтесь со схемой установки (номера на схеме соответствуют шагам установки) и выполните следующие действия:

- Для каждого подсоединяемого устройства используется его собственный кабель питания, подключаемый к гнезду питания устройства и любой доступной розетке PE1216/PE1324.
- Если используется Energy Box EC1000 (приобретается отдельно), подключите кабель, соединяющий PE1216/PE1324 с Energy Box , в порт RJ-45 устройства PE1216/PE1324.
- Подключите кабель питания PE1216/PE1324 к источнику переменного тока.

Instalação do hardware ❹

O PE1216/PE1324 pode ser instalado em uma configuração 0U configuration no lado do bastidor. Para montar o dispositivo no bastidor, utilize os suportes de montagem em bastidor fornecidos com seu dispositivo. Os suportes podem ser montados na parte superior ou inferior do painel traseira ou na extremidade superior ou inferior do dispositivo. O PE1216/PE1324 é fornecido com os parafusos inferiores e superiores já inseridos.

Se deseja montar em suportes nas extremidades superior e inferior do dispositivo, deve primeiramente remover os parafusos de cada unidade antes de fixar os suportes de montagem.

Instalação ❸

Para realizar a instalação, consulte o diagrama de instalação (os números no diagrama correspondem às etapas numeradas) e faça o seguinte:

- Para cada dispositivo que deseja conectar, use o seu cabo de alimentação para conectar da tomada AC do dispositivo a qualquer saída na PE 1216/PE1324.
- Se utiliza uma caixa de energia EC1000 (opcional), ligue o cabo que conecta a PE1216/PE1324 à caixa de energia na(s) porta(s) RJ-45 do PE1216/PE1324.

СеттАпп ❸

СеттАппを行う際には、接続図（図内における番号は手順に対応）を参考にしながら、下記の手順に従って作業を進めてください。

- 接続対象となる各デバイスに対して、デバイスのACソケットと PE1216/PE1324のアウトレットを電源ケーブルで接続してください。
- エネルギーボックスEC1000を使用する場合は（オプション）、PE1216/PE1324とエネルギーボックスをつなぐケーブルをPE1216/PE1324のRJ-45ポートに接続してください。
- PE1216/PE1324の電源ケーブルをAC 電源に接続してください。
注意: PE1216/PE1324をマルチソケットの延長コードに接続しないことを強く推奨します。こういったタイプの延長コードに接続した場合、正常な操作に十分な電源が供給されないおそれがあります。

하드웨어 설치 ❹
PE1216/PE1324 는 랙의 사이드에 0U배열될 수 있습니다. 장비를 랙에 마운트 하기 위해 장비와 함께 들어있는 브라켓을 이용하세요. 브라켓은 패널의 위쪽이나 아래쪽 어느 곳에 마운트 될 수 있습니다. 또는 장비의 끝 부분 위나 아래에 설치할 수 있습니다.

설치 ❹

설치를 하기 위해, 설치 다이어그램을 참조하고 아래와 같이 설치하세요 (다이어그램에 있는 숫자들은 단계별로 표기한 숫자입니다.),:

- 연결고자 하는 각 장비의 전원 케이블을 PE1216/PE1324의 사용 가능한 소켓에 연결하세요.
- EC1000 에너지 박스(옵션)를 이용한다면, PE1216/PE1324에 너지 박스에 연결하는 케이블을 이용하여 PE1216/PE1324의 RJ-45 포트에 연결하세요.
- PE1216/PE1324의 전원 코드를 AC 전원 소스에 연결합니다.
노트: 동작하기에 충분한 암페어를 받지 못할 수 있기 때문에 PE1216/PE1324 를 멀티탭에 연결하여 사용하지 마시기 권장합니다.

硬件安裝 ❹

PE1216/PE1324可以0U的方式安裝在機架的側邊，如欲安裝該設備，請使用本包裝所附的安裝配件。您可將安裝固定片安裝在背板的上方及下方，或安裝在設備的上端及下端。

安裝方式 ❸

如欲安裝本產品，請參照聯機圖(圖中編號即為安裝順序)並執行如下步驟：

- 請使用電源線，將每組欲連接的設備AC插座，連接到PE1216/PE1324上的插座。
- 如果您要使用EC1000能源機(選擇性)，請使用連接線將Energy Box節能機連接到PE1216/PE1324的RJ-45連接埠。
- 將PE1216/PE1324的電源線，連接至AC電源。
注意：我們強烈地建議您不要將PE1216/PE1324插至多插座 的延長線上，以避免其無法得到足夠電源正常運作。

當您完成此三個安裝步驟後，您可以開啟節能電源分配器及其所接續的設備。

注意：我們強烈地建議您使用線材固定線及線材盒以安全地將連接線固定在設備的後方。

安裝方式 ❸

如欲安裝本產品，請參照連線圖(圖中編號即為安裝順序)並執行如下步驟：

- 請使用電源線，將每組欲連接的裝置AC插座，連接到PE1216/PE1324上的插座。
- 如果您要使用EC1000能源機(選擇性)，請使用連接線將Energy Box節能機連接到PE1216/PE1324的RJ-45連接埠。
- 將PE1216/PE1324的電源線，連接至AC電源。
注意：我們強烈地建議您不要將PE1216/PE1324插至多插座的延長線上，以避免其無法得到足夠電源以正常地運作。

當您完成此三個安裝步驟後，您可以開啟節能電源分配器及其所接續的裝置。

注意：我們強烈地建議您使用線材固定線及線材盒以安全地將連接線固定在裝置的後方。

Примечание. Настоятельно рекомендуется не подключать PE1216/PE1324 к удлинителю, поскольку в этом случае сила тока может быть недостаточной для правильной работы.

После выполнения всех шагов установки можно включать БРП Energy и подключенные устройства.

Примечание. Настоятельно рекомендуется использовать кабельные стяжки и планки для безопасной и надежной прокладки кабелей, подключаемых к задней панели устройства.

3. Conecte o cabo de alimentação da PE1216/PE1324 na fonte de energia AC.
Observação: Recomendamos enfaticamente que não conecte o PE1216/PE1324 em um cabo de extensão de múltiplas tomadas, pois ele pode não receber amperagem para operar corretamente.

Assim que tiver concluído esses passos de instalação, pode ligar a PDU de energia e os dispositivos conectados.

Observação: Recomendamos enfaticamente que o uso de braçadeira e barras de cabos para rotear de modo seguro os cabos fixados até a parte de trás da unidade.

上記のセットアップ手順が完了したら、エネルギーPDUと接続デバイスに電源を入れることができます。

注意: ユニット背面に取り付けられたケーブルを安全かつしっかりと取りま

わすために、ケーブルタイやケーブルバーの使用を強く推奨します。

케이블의 固定 ❸

さらなる安全のために、ATEN のケーブル抜け防止ホルダーを使って、接続デバイスのケーブルをエネルギーPDUの適当な場所に固定してください。各電源アウトレットの周辺にある特別に設計された穴を使って、このケーブルホルダーを固定してください。

이러한 단계적인 설치가 끝나고 나면, 에너지 PDU를 켜고 장비와 연결합니다.

노트: 장비의 뒤쪽에 보안과 안전을 위해 케이블 타이와 케이블 바

이용을 강력히 추천합니다.

케이블 확보 ❸

추가 안전을 위해, ATEN 의 락 유 플러그 (Lock-U-Plug) 케이블 홀더를 사용하여 연결되어 있는 에너지 PDU 장비의 케이블을 보호하세요. 개별 전원 콘센트 주변에 특별히 고안된 구멍을 사용하여 케이블 홀더를 고정합니다.

Закрепление кабелей ❹

Для большей безопасности используйте держатели кабелей Lock-U-Plug компании ATEN, для закрепления кабелей соединенных устройств на блоке БРП Energy. Закрепите держатели кабелей с помощью специально предназначенных для этой цели отверстий возле каждой розетки

Proteção os cabos ❹

Como segurança adicional, utilize os suportes de cabos de trava em U para manter no lugar os cabos de seus dispositivos conectados na unidade PDU de energia. Fixe os suportes de cabo usando os orifícios especialmente projetados em torno das tomadas de energia individuais.

요구사항

EC1000 에너지 박스는 에너지 효율과 PE1216/PE1324의 환경 컨디션을 모니터링 합니다.

악세서리 (옵션)

- EC1000 에너지 박스
- 케이블 홀더：Lock-U-Plug (0X12-0017-300G)

하드웨어 리뷰 ❹

전면 뷰

- 전원 출력
- RJ-45 포트 (에너지 센서 포트)
- 서킷 브레이커
- 전원 입력 (PE1216)
- 파워 코드(PE1324)

硬件需求

可选用EC1000 Energy Box节能机以监控PE1216/PE1324的能源消耗与环境状态。

选购配件

- EC1000 Energy Box能源机
- 线材固定器: 锁你头(0X12-0017-300G)

硬件检视 ❹

前视图

- 电源插座
- RJ-45连接埠 (节能感测连接端口)
- 电流断路器
- 电源插口 (PE1216)
- 电源线 (PE1324)

